

УТВЕРЖДАЮ  
заведующий МБДОУ ПГО  
«Боровлянский детский сад»  
\_\_\_\_\_ Климова Е.И.

### План-график по устранению нарушений пожарной безопасности

№ п/п	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по Пожарной безопасности, требования которого нарушены	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места, выявленного нарушения	Срок устранения нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Планируемый срок	Отметка о выполнении
1	п.12, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	На объекте защиты произвести категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	21.04.2022	Заявка на получение денежных средств в «УО и МП», исх. № 30 от 21.04.2021 г.	21.04.2022	
2	п. 23, п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;	На объекте защиты выполнить эвакуационное освещение с работой в круглосуточном режиме или его автоматическое включение при отключении рабочего освещения	21.04.2022	Разработан локальный сметный расчет на монтаж системы эвакуационного освещения, проведена	21.04.2022	

	ч.1 ст.46 ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; §5 п.4 СНиП II-V.6 глава II- V.6 «Искусственное освещение»; п. 7.22, п. 7.23 СНиП II – Л.4-62.			экспертиза ЛСР, документы предоставлены специалисту в «УО и МП»		
3	ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Установить противопожарные двери (с требуемым пределом огнестойкости) между помещениями разных классов функциональной пожарной опасности	21.04.2022	Разработан локальный сметный расчет на монтаж противопожарных дверей, проведена экспертиза ЛСР, документы предоставлены специалисту в «УО и МП»	21.04.2022	
4	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; ч.1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4, ч.2 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Установить кабельные линии и электропроводку систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющие работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону	21.04.2022	Разработан локальный сметный расчет на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре (СОУЭ), проведена экспертиза ЛСР, документы	21.04.2022	

	безопасности»			предоставлены специалисту в «УО и МП»		
5	п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; ч.1 ст.46 ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4, ч. 1, 2 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП.1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.5.2.3.	Двери эвакуационных выходов, ведущих из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки, выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI15	21.04.2022	Разработан локальный сметный расчет на монтаж противопожарных дверей, проведена экспертиза ЛСР, документы предоставлены специалисту в «УО и МП»	21.04.2022	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Климова Екатерина Ивановна

Действителен с 07.09.2021 по 07.09.2022